

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1246/2004/1 - FT  
Contract No.

15.09.2005  
WIE/fr

Auftraggeber:  
Customer  
KABA GmbH  
Wiener Straße 41-43  
A-3130 Herzogenburg

Auftragsgegenstand:  
Subject  
Prüfung von Beschlägen Typ 2600 gemäß ÖNORM B 3859,  
Ausgabe: Juli 2002 geeignet für Feuerschutzabschlüsse mit  
90 Minuten Feuerwiderstandsdauer

Ergebnis:  
Result  
Bezugnehmend auf den Prüfbericht 1246/2004 bestätigt die Holz-  
forschung Austria, dass die Beschläge Typ 2600 mit Lagerung Typ  
Universal der ÖNORM B 3859, Ausgabe: Juli 2002  
Abschnitt 4 - 7 entsprechen.

Die Beschläge sind für den Einsatz auf Feuerschutzabschlüssen  
gemäß ÖNORM B 3850 und ÖNORM B 3852 mit 90 Minuten Feu-  
erwiderstandsdauer geeignet.

Eine Bezeichnung des Produktes als „ÖNORM B 3859 geprüft“ ist  
erst nach der Führung einer schriftlichen Eigenüberwachung, posi-  
tiver Fremdüberwachung, Abschluss eines Überwachungs-  
vertrages und einer Registrierung am Österreichischen Normungs-  
institut sowie der Produktkennzeichnung zulässig  
(siehe ÖNORM B 3859 Abschnitt 8).


Geltungsdauer:  
Period of validity  
09/2005 bis 09/2008

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



DI M. Wieser

Sachbearbeiter und Zeichnungsberechtigter für  
den Bereich Fenster, Türen und Fußböden



DI Th. Anderl  
Für die Abteilung

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWA mit Bescheid GZ 92714 / 402-I / 12 / 04 und durch  
das OIB mit Bescheid OIB-190-004 / 98-059