

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1250/2004/1 - FT  
*Contract No.*

30.09.2005  
WIE/fr

Auftraggeber: KABA GmbH  
*Customer* Wiener Straße 41-43  
A-3130 Herzogenburg

Auftragsgegenstand: Prüfung von Beschlägen Typ 2800 und 2850 gemäß  
*Subject* ÖNORM B 3859, Ausgabe: Juli 2002 geeignet für  
Feuerschutzabschlüsse mit 90 Minuten  
Feuerwiderstandsdauer

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Prüfbericht 1250/2004 bestätigt die  
*Result* HolzforSchung Austria, dass die Beschläge Typ 2800 und 2850 mit  
Lagerung Typ Universal 260.072.023 und Feuerschutzeinlage der  
ÖNORM B 3859, Ausgabe: Juli 2002 Abschnitt 4 - 7 entsprechen.

Die Beschläge sind für den Einsatz auf Feuerschutzabschlüssen  
gemäß ÖNORM B 3850 und ÖNORM B 3852 mit 90 Minuten  
Feuerwiderstandsdauer geeignet.

Eine Bezeichnung des Produktes als „ÖNORM B 3859 geprüft“ ist  
erst nach der Führung einer schriftlichen Eigenüberwachung,  
positiver Fremdüberwachung, Abschluss eines Überwachungs-  
vertrages und einer Registrierung am Österreichischen Normungs-  
institut sowie der Produktkennzeichnung zulässig  
(siehe ÖNORM B 3859 Abschnitt 8).

Geltungsdauer: 09/2005 bis 09/2008  
*Period of validity*

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



DI M. Wieser

Sachbearbeiter und Zeichnungsberechtigter für  
den Bereich Fenster, Türen und Fußböden



DI Th. Anderl  
Für die Abteilung

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWA mit Bescheid GZ: 92714/402-1/12/04 und durch das  
OIB mit Bescheid OIB-190-004/98-059

Forschungsinstitut und akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für HolzforSchung



HOLZFORSCHUNG AUSTRIA, A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7

Tel +43-1/798 26 23-0, Fax +43-1/798 26 23-50, E-Mail hfa@holzforSchung.at, Homepage www.holzforSchung.at